

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 5/_____**

Коржынкoльский с.о.
Место составления

13.03.2024 г.
Время 10:54

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Егиндыкольского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 5 от 06.03.2024 г.**

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением**

КУДАЙБЕРГЕНОВ ДАНИЯР АМЫРОВИЧ - Начальник РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Егиндыкольского района ДЧС Акмолинской области МЧС РК»

ФАЙЗУЛИН БРЖАН МАГЖАНОВИЧ - Главный специалист РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Егиндыкольского района ДЧС Акмолинской области МЧС РК»

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)**

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Коржынкoль отдела образования по Егиндыкольскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Коржынкoль отдела образования по Егиндыкольскому району управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, ЕГИНДЫКОЛЬСКИЙ, Коржынкoль, Школьная (УЛИЦА), 18.

5. **Срок проведения профилактического контроля с посещением** 12.03.2024 - 13.03.2024

6. **Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Коржынкoль отдела образования по Егиндыкольскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	На пожарном гидранте нет флуоресцентного указателя с нанесенным буквенным индексом "ПГ", цифровыми значениями расстояния в метрах от указателя до гидранта. Основание: пункт 9 Проверочного листа в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от	П. 9 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	категории, предназначения и вида деятельности (далее проверочный лист Приложение №3); Пункт 1575 приложение Правилам пожарной безопасности утвержденного Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 февраля 2022 года № 26867 (далее приложение к ППБ).;	
2	На объекте не ведется журнал практических тренировок, составляемом в произвольной форме. Основание: пункт 11 проверочного листа приложение №3. Пункт 14 приложение к ППБ.;	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	В мужской раздевалке автоматическая пожарная сигнализация находится в технически неисправном состоянии. Основание: пункт 29 проверочного листа приложение №3. Пункт 6 приложение к ППБ.;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	На первом этаже под центральной лестничной клеткой допускается складирование горючих материалов. Основание: пункт 37 проверочного листа Приложение №3; Подпункт 10 пункта 24 Приложение к ППБ.;	П. 37 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	Не проведена огнезащитная обработка деревянных строительных конструкций кровли здания с проведением протокольного испытания. Основание: пункт 38 проверочного листа Приложение №3; Пункт 21 приложение к ППБ.;	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	На эвакуационных выходах 1-го и 2-го этаже, а также спортивного зала, нет светового знака пожарной безопасности «Выход». Основание: пункт 62 проверочного листа Приложение №3; Пункт 35 Приложение к ППБ.;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	В кабинетах психолога и физики, а также в помещении столовой электрические розетки не закреплены. Основание: пункт 75 проверочного листа Приложение №3; Подпункт 2 пункта 86 Приложение к ППБ.;	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
8	Не поведена проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Основание:	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	пункт 81 проверочного листа Приложение №3; Пункт 87 Приложение к ПИБ.;	
9	В помещении столовой нет крышки электрической распределительной коробки. Основание: пункт 84 проверочного листа Приложение №3; Пункт 82 Приложение к ПИБ.;	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности


7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением
Главный специалист ОЧС Фойзуди Е.М.

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи
Ознакомлена Жусупбекова Е.В. Фойзуди

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением
замечаний возражений не имеется Жусупбекова Е.В. Фойзуди

Приложение на « » листах

«13» марта 2024 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.